

T.C  
ADANA VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Adana Dr.Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Sayı: 84152352/

Konu: Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan **Elektrikli Isıtıcı Hava Perdesi** alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d usulü ile satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini hususunu;

Bilgilerinize rica ederim.

  
Bekir ŞAHAN  
Müdür Yard.

**İHTİYAÇ LİSTESİ**

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	Elektrikli Isıtıcı Hava Perdesi	2	Adet		
<b>Genel Toplam:</b>					

**Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları**

**Son Teklif Verme Tarihi:** 20.07.2020 - 12:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alım Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Verilen Teklifler Kapalı zarf içerisinde veya Fax , Mail yoluyla olacaktır.
- 9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip (150) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.

FİRMA-KAŞE  
İMZA

**T.C.**  
**SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**ADANA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**DR. EKREM TOK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ**  
**ELEKTRİKLİ ISITICILI HAVA PERDESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**1. Konu**

Bu teknik şartname; Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi nizamiye girişinde kullanılmak üzere alınacak 1 adet 120 cm ve 1 adet 140 cm uzunluğunda olmak üzere 2 adet Elektrikli Isıtıcı Hava Perdesinin teknik özelliklerini kapsamaktadır.

**2. Özellikleri:**

1. Hava perdesi çalışma yüksekliği max. 250 cm olmalıdır.
2. Hava perdesi fanı çapraz esintili olup en az 100 mm olmalıdır.
3. Hava perdesinin hava hızı kademesi en az 2 kademeli olmalıdır.
4. Hava perdesi ısıtıcı(rezistans) kapasitesi en az 18 kW olmalıdır.
5. Hava çıkış hızı max. 9m/s olmalıdır.
6. Hava perdesi motor gücü en az 140 W, motor hızı 1310-1000 rmp olmalıdır.
7. Hava perdesi ses seviyesi max. 60 db(A) olmalıdır.
8. Hava perdesinin otomatik kapı switchi ile çalışabilme özelliği olmalıdır.
9. Hava perdesi yatay şekilde kapı üstü tipte olup, monte edilebilir olmalıdır.
10. Hava akış yönü yönlendirilmeli ve ayarlanabilir olmalıdır.
11. Çalışma hızı ve sıcaklık ayarlarını yaparken hava akış yönünün belirlenmesini sağlayacak (minimum özellikte) bir kontrol paneline sahip olmalıdır.
12. Çapraz fan, elektrikli ısıtıcı ve fan motoru anti korozif daldırma galvaniz üzeri toz boyalı metal gövde içine yerleştirilmiş olmalıdır.
13. Cihazlar işletmeye alındıktan sonra en az 2 yıl cihaz, en az 10 yıl parça garantisi ve temini sağlanacaktır.
14. Teklif edilen ürünün il içerisinde yetkili servisi bulunacaktır.
15. Teklifler montaj ve nakliye bedeli dâhil olacak şekilde verilmelidir.

**Mehmet DOĞAN**  
Makine Mühendisi