


T.C
ADANA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Adana Dr.Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Sayı: 84152352/

Konu: Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan **Akü Alımı** işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d usulü ile satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinde -bildirilmesini hususunu; Bilgilerinize rica ederim.


Bekir ŞAHAN
Müdür Yardımcısı

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.N o	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	12V-150 Ah Akü	4	Adet		
2	12V-60 Ah Akü	1	Adet		
Genel Toplam:					

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Verilen Teklifler Kapalı zarf içerisinde veya Fax , Mail yoluyla olacaktır.
- 9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip (150) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.

FİRMA-KAŞE
İMZA


T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA DR. EKREM TOK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ

JENERATÖR MARŞ AKÜSÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Hastanemiz ana binasında bulunan 2 adet jeneratör ile Sarıçam TRSM de bulunan 1 adet jeneratör için 4 adet 12V-150Ah ve 1 adet 12V-60Ah marş aküsü alınacaktır.

• **TEKNİK BİLGİLER**

1. Alınacak aküler ağır hizmet aküsü olacaktır
2. 4 adet 12V-150Ah ve 1 adet 12V-60Ah akü olacaktır.
3. Kutup başı Tipleri DIN 72311 T.4 'e u ygun bombeli olmalıdır.
4. Bakım gerektirmeyen kuru tip akü olmalıdır.

u

Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi
Özür Tok
Elektronik Mühendisi