


T.C
ADANA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Adana Dr.Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Sayı : 84152352/
Konu: Yaklaşık Maliyet

YAKLAŞIK MALİYET ESAS FORMU

Kurumumuzun ihtiyacı olan aşağıda bilgileri bulunan MENHOL KAPAĞI alımı işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununca alınacaktır. İşin yaklaşık maliyetinin belirlenebilmesi için K.D.V. hariç birim fiyatlarının karşılıklarına yazılarak bildirilmesini rica ederim.


Bekir ŞAHAN
Müd. Yard.

S.No	Malzeme Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	MENHOL KAPAĞI (160 X160 CM)	Adet	2		
2	MENHOL KAPAĞI (150 X 150 CM)	Adet	3		
3	MENHOL KAPAĞI (140 X 130 CM)	Adet	6		
4	MENHOL KAPAĞI (130 X 125 CM)	Adet	12		
5	MENHOL KAPAĞI (120 X 120 CM)	Adet	15		
6	MENHOL KAPAĞI (120 X 70 CM)	Adet	1		
7	MENHOL KAPAĞI (110 X 110 CM)	Adet	15		
8	MENHOL KAPAĞI (100 X 100 CM)	Adet	11		
9	MENHOL KAPAĞI (90 X 90 CM)	Adet	36		
10	MENHOL KAPAĞI (90 X 45 CM)	Adet	4		
11	MENHOL KAPAĞI (80 X 80 CM)	Adet	4		
12	MENHOL KAPAĞI (70 X 70 CM)	Adet	30		
13	MENHOL KAPAĞI (60 X60 CM)	Adet	11		

FİRMA İMZA-KAŞE

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
DR. EKREM TOK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ

MENHOL KAPAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

MADDE 1. KONU VE KAPSAM:

Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin muhtelif yerlerinde kullanılmak üzere aşağıda ölçüleri verilen 150 adet Menhol Kapağı alınması işidir.

MADDE 2. TARAFLAR:

Bu teknik şartnamede geçen "Firma" terimi işi alan yükleniciyi; "İdare" terimi Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği'ni ifade eder.

MADDE 3. GENEL HÜKÜMLER ve TEKNİK ÖZELLİKLER:

1. Menhol kapaklarının yaklaşık ölçüleri aşağıda belirtilmiş olup kesin ölçüler firma tarafından yerinde alınacaktır.

Sıra No	Menhol Kapağı Ölçüleri(cm)	Adet
1	160X160	2
2	150X150	3
3	140X130	6
4	130X125	12
5	120X120	15
6	120X70	1
7	110X110	15
8	100X100	11
9	90X90	36
10	90X45	4
11	80X80	4
12	70X70	30
13	60X60	11

2. Menhol kapakları en az 3 mm et kalınlığında gözyaşı desenli kaydırmaz sac ile yapılacaktır. Rögar kapağı yapılmadan sac deseni idare tarafından onaylandıktan sonra firma tarafından imalata başlanacaktır.
3. Menhol kapağı sacı tek parça olacaktır. Kaynakla sac eklenen menhol kapağı kabul edilmeyecektir.
4. Menhol kapağının her birinin çevresine ve ortasına en az 50x50x5 mm köşebent konulacaktır.

Mehmet DOĞAN
Mühür mühendisi

5. Menhol kapaklarının her birine en az 20x4 mm lama kullanılarak gömme kulp yapılacaktır.
6. Menhol kapağı kasası en az 80x80x8 mm köşebentten yapılacaktır. İki kapaklı olan rögar kapağı kasalarının ortalarına da en az 80x80x8 mm köşebent konulacaktır.
7. Menhol kapakları kasalara en az iki adet menteşe ile tutturulacaktır.
8. Ölçüleri 100 cm den küçük olan menholler tek kapaklı, 100 cm den büyük olan menholler çift kapaklı olacaktır.
9. Menhol kapakları ve kasaları komple iki kat antipas ve epoksi boya ile boyanacaktır. Boya bütün işlemler bittikten sonra yapılacaktır. Boya rengi idare tarafından belirlenecektir.
10. Menhol kapaklarında paslanma, bükülme, darbe, ezik vb. deformasyonlar bulunmayacaktır.
11. Kullanılan tüm malzemeler TSE veya CE belgeli olmalıdır.
12. Teklifler montaj ve nakliye bedeli dâhil olacak şekilde verilmelidir.
13. Eski menhol kapakları ve kasalarının demontajı firma tarafından yapılacaktır.
14. Kullanılan malzemeler en az 2 yıl garantili olacaktır.

Mehmet DOĞAN
Makine Mühendisi