

T.C
ADANA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Adana Dr.Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Sayı: 84152352/

Konu: Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan **TRAFO VE KOMPANZASYON SİSTEMİ YEDEK PARÇA ALIMI** alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d usulü ile satın-alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermeniz hususunu;

Bilgilerinize rica ederim.

Yunus Emre MAVİŞ
Müdür Yardımcısı

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ÜÇ FAZLI REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ(18 KADEMELİ)	1	Adet		
2	60 KVAR KONDANSATÖR	1	Adet		
3	60 KVAR KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ	2	Adet		
4	25 KVAR KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ	1	Adet		
Genel Toplam:					

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:25.10.2021 Saat 14:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Verilen Teklifler Kapalı zarf içerisinde veya Fax , Mail yoluyla olacaktır.
- 9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip (60) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.

FİRMA-KAŞE
İMZA

TRAF0-KOMPANZASYON SİSTEMİ MALZEME LİSTESİ VE TEKNİK ŞARTNAMESİ

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİMİ	MIKTARI	TEKNİK ŞARTNAMESİ
1	Üç fazlı Reaktif Güç Kontrol Rölesi (18 Kademeli)	ADET	1	Reaktif güç röleleri, kompanzasyon tesisinin reaktif gücünü kontrol ederek Aktif Gücün (W), Görünür güce (VA) oranı olan güç katsayısının değerini kullanıcı tarafından ayarlanan güç katsayısı değerine getirmeye çalışan cihazlardır. 3 Akım Trafolu, 3x380 VAC Beslemeli, ekranda en az üç elektriksel değer aynı anda görülebilecek. Reaktif güç kontrol rölesi, bağlı olduğu kompanzasyon sistemindeki kondansatörlerin güçlerini otomatik olarak ölçer. Akım ve gerilim bağlantılarındaki hataların düzeltilmesi için ikaz ederek sistemi devre dışı bırakarak koruyabilen, yük durumuna göre ihtiyaç olan kondansatör kademelerini seçerek beraber devreye alır veya çıkarır. Arızalı kondansatörleri tespit eder. Kompanzasyon arızalarında; aşırı kompanzasyon, eksik kompanzasyon, arızalı kondansatör, oran aşma alarmı uyarılarını verebilen ve bağlı olduğu sisteme ait fazın gerilimin değeri (V), akım trafosunun bağlı olduğu faz akımının RMS değerini, sistemin güç katsayısını (PF), sistemin çektiği Aktif Gücü (W), Reaktif Gücü (VAR), Görünür gücü (VA), Harmonikler, Aktif Enerji (kWh), İndüktif Reaktif –Kapasitif Reaktif Enerji (kVArh) değerlerini ölçebilen ve pano montajına uygun ebatlardaki reaktif güç rölesi.
2	60 kVAR Kondansatör	ADET	1	3 fazlı 450 VAC 20 kVAR, IEC 60831 - 1/2 standartına uygun alçak gerilim kondansatörü.
3	60 kVAR Kompanzasyon Kontaktörü	ADET	2	TSE Kalite Uygunluk Belgesi
5	25 kVAR Kompanzasyon Kontaktörü	ADET	1	TSE Kalite Uygunluk Belgesi


 Dr. Elvan Ali Kılıç
 Elektrik Elektronik Mühendisi
 ÖZÜM EKİNE